

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00305

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Парок». № 0021952

Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972. Телефон 8-800-770-78-48, факс 8-800-770-78-48.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Парок». Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972. Телефон 8-800-770-78-48, факс 8-800-770-78-48.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**Изделия теплоизоляционные из каменной ваты «PAROC», марки: PAROC Sonus Plus (плотность 33 кг/м³ ±10%, содержание органических веществ, %, не более 2,7) без покрытия, PAROC Smart Sauna (плотность 33 кг/м³ ±10%, содержание органических веществ, %, не более 2,7) с односторонним покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, выпускаемые по ТУ 23.99.19-014-48956966-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Для изделий марки PAROC Sonus Plus: группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1). Для изделий марки PAROC Smart Sauna: группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 43 с/см-2018, № 44 с/см-2018 от 28.09.2018 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0213 стр/см/оп от 20.03.2018 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.10.2018 по 30.09.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. ЦС

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Ю. И. Графская

инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

инициалы, фамилия